LEGENDA:

- Wyłącznik jednobiegunowy 10A/230V IP20 p/t
- Wyłącznik jednobiegunowy 10A/230V IP44 p/t
- Wyłącznik jednobiegunowy 10A/230V IP44 n/t
- Wyłącznik świecznikowy 10A/230V IP20 p/t
- Wyłącznik świecznikowy 10A/230V IP44 p/t
- Wyłącznik schodowy 10A/230V IP20 p/t
- Wyłącznik schodowy 10A/230V IP44 p/t
- Przycisk (bistabilny) 10A/230V IP20 p/t
- Opis modułu awaryjnego (Nr linii. Nr rozdzielacza. Nr oprawy)
- Oprawa ewakuacyjna typu PLEXI LED PL 3h AT wbudowana w sufit
- Oprawa ewakuacyjna typu TIGER LED TL 3h AT natynkowa
- Rozdzielnia elektryczna nierezerwowana
- Rozdzielnia elektryczna rezerwowana
- Rozdzielnia elektryczna IT
- Oprawa awaryjna typu LOVATO LVPO LED 3h AT wbudowana w sufit
- Oprawa awaryjna typu LOVATO LVNO LED 3h AT natynkowa
- Oprawa awaryjna typu LOVATO LVPC LED 3h AT wbudowana w sufit korytarz
- Wentylator
- Wypust zasilający zestaw przyściskowy
- Oprawa typu AGAT Clean ISO 5-6 4x14W T5 PPAR IP65
- Oprawa typu downlight Ceilingstar Darklight 1000m-830_FL 12W LED IP65
- Oprawa typu AGAT Clean ISO 5-6 4x24W T5 PLX FC IP65
- Oprawa typu Glamox C20-R600 414 SL-4x14W IP20
- Oprawa typu downlight CCT LED 25W 3000K SMART IP20
- Oprawa typu AGAT Clean ISO 5-6 4x24W T5 PPAR IP65
- Oprawa typu AGAT Clean ISO 5-6 4x14W T5 PPAR IP65
- Oprawa typu sinklet na umywalkę A40-W 1x14W T5 IP44 INI
- Oprawa typu IBDI LIGHT OUT MPRM LED 62W
- Oprawa typu AGAT Clean ISO 5-6 4x24W T5 PNU E IP65
- Oprawa typu AGAT Clean ISO 3-4 4x24W T5 PPAR IP65
- Oprawa typu AGAT Clean ISO 3-4 4x24W T5 PNU IP65
- Oprawa wpuszczana w ścianę typu WINDOW II LED 3W IP20+puszka+zasilacz 12V
- Obszar objęty opracowaniem
- Obszar po za opracowaniem

UWAGI:

1. UKŁAD SIECI TN-S. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM – SAMOCZYNNE PONOWNE WŁĄCZENIE.
2. NINIEJSZY RYSUNEK BEZWZGLĘDNIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI INNYCH BRANŻ PROCESU PROJEKTOWEGO ORAZ SPECYFIKACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ.
3. OZNACZENIA I UWAGI ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ Z AKTUALNĄ REWIZJĄ.
4. NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ GRAFICZNĄ INFORMACJI PROJEKTOWEJ I NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ TEKSTOWĄ PROJEKTU.
5. DOKŁADNE ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTEM WYSTROJU WNĘTRZ.
6. ŁĄCZNIKI I GNIAZDA ZNAJDUJĄCE SIĘ OBOK SIEBIE NALEŻY MONTOWAĆ W RAMKACH WIELOKROTNYCH.
7. OBWODY ROZDZIELNI W SZACHCIE 5 ORAZ 4 NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNI, A ROZMIESZCZENIE APARATÓW DOSTOSOWAĆ.
8. WYSOKOŚĆ I SPOSÓB MONTAŻU GNIAZD I ZASILANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DANEGO URZĄDZENIA.

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

STEFAN GŁAZ
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
02-650 Warszawa ul. J. Dąbrowskiego 1mB REGON:142 453 154, NIP: 521-168-81-60
Tel. 22 845 18 38; e-mail: stefan_g@poczta.onet.pl

KANIEWSKI ARCHITEKCI
KRZYSZTOF KANIEWSKI
02-798 Warszawa ul. Pod Lipą 1/39 REGON 146 906 167, NIP: 891-150-99-59
Tel. 532 828 853; e-mail: krzyskaniewski@interia.pl

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZ ZAMIENNY		
Nazwa/adres obiektu:	Budynek A1 Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ ul. Madalińskiego 25 02-544 Warszawa		
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		
Adres Inwestora:	ul. Madalińskiego 25 02-544 Warszawa		
Nazwa zadania:	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej		
	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Dominik Rydzewski	MAZ0405/POOE/10	
Opracował(a):			
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Duda	MAZ0454/POOE/10	
Branża:	ELEKTRYKA	Data:	09.2014r
Nazwa rysunku:	RZUT WYSOKIEGO PARTERU BUDYNEK A1 - OŚWIETLENIE	Skala:	1:100
Zakres opracowania:			

Numer rysunku:	Nr kontraktu	Etap/szt.	Branża	Opracowanie	Etap	Numer	Rewizja
	PW - E - PA - 0 - R03						0