ETAP 2

ETAP 4
ETAP 5
ETAP 6

AGREGAT

Właz kablowy wg proj. elektrycznego

Skuć warstwy w posadzce o wym. 204x117cm do poz. −7,30 i wykonąć dwa stopnie do poz. −6,97

Projektowana stolarka wg bud. wg proj. konstr. Nr arch. 96721

Zamurować otwór drzwiowy

Sz/2 Szacht instal. 15,2

otwór 60x73cm rz.spodu −6,83 Wykuć otwór w istn. ścianie o wym. 162x182cm, 41cm n.p.p. dla WM

czerpnia wg proj. konstrukcyjnego

podciąg i słup w szachcie

obrys fundamentu

PI/121 Węzeł cieplny 56,4 −6,97

56.4317

drzwi powietrzno-szczelne typ A/II/1 spód 1.50 od poz. 7.30

PI/120 Rozdzielnia 34,1 T

34.1089

zamurować otwór drzwiowy

WK istniejący pion

Miejsce włączenia projektowanej instalacji Ø25x4.2 PE

Do istniejącej instalacji wody zimnej Ø25x4.2 PE

wymurować ściankę i usunąć drzwi

Istniejąca kanalizacja sanitarna Ø160

Zasilenie w wodę linii nawadniających Ø25x4.2 PE

Uzupełnienie wody w fontannie Ø25x4.2 PE

Montaż armatury odcinającej i mierniczej pionowo wg rysunku R03 - rozwinięcia instalacji

PI/124 WC 4.856

PI/125 Rozdzielnia ciepła 32,6 T

32.5961

PI/128a Wodomierz 22,8 −7,00

PI/128 Magazyn oleju, opał. 79,9 T

49.6000

22.8000

79.8546

Istniejące podłączenie wpustu deszczowego z poziomu Niskiego Parteru do demontażu. Wymiana na przewody żeliwne DN100

Do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej DN200

Istniejący luk montażowy

Istniejąca klapa wyłazowa w pokrywie stal. luksferu

PI/127 Kotłownia 84,0 T

97.8488

-13,8

6.9000

−8,05

−8,15

Istniejący kanał went. do usunięcia

Istniejący kanał wentyl. 15x25cm kratka na wys.50cm nad p.p.

Istniejący świetlik z luxferów

Istniejąca kratka wentyl. w stropie 30x30cm

808

800

istniejący pion

7720

Dp2 EI60 110 129.5

WIŚNIOWA

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

STEFAN GŁAZ
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
02-550 Warszawa ul. J. Dąbrowskiego 1m8 REGON:142 453 154, NIP: 521-168-81-60
Tel. 22 845 18 38; e-mail: stefan_g@poczta.onet.pl

Faza opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa działka ewidencyjna nr13 obręb 0120
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres Inwestora:	ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Nazwa zadania:	Aktualizacja zagospodarowania terenu Szpitala

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Danuta Dudonis-Krupa	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. sanitarnej nr Wa-3591	
Opracował(a):	mgr inż. Małgorzata Kotlarska		
Sprawdził:	mgr inż. Maria Lenarska	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. sanitarnej nr St-292/90	

Branża:		Data:	11.2018r
Nazwa rysunku:	Rzut niskiego parteru. Instalacje wod-kan.	Skala:	BS
Zakres opracowania:	Projekt podłączenia instalacji nawadniającej zieleń na terenie od strony zachodniej budynku A-1 a ogrodzeniem od ul. Wiśniowej		

Numer rysunku:	Nr kontraktu	Stadium	Branża	Opracowanie	Etap	Numer	Rewizja
	- PB - S - WK - 0 _ R02						0