

Formularz parametrów technicznych wieży chłodniczej

Opis parametru technicznego	Parametr	Jednostka	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę
Zapewnia odbiór ciepła z układu absorpcyjnego i sprężarkowego przy temperaturze termometru mokrego 21oC.	Tak	-	
Moc elektryczna urządzenia.	≤2	kW	
Posiada certyfikat przeciwpożarowy FM.	Tak	Tak	
Waga operacyjna urządzenia.	≤15	t	
Długość urządzenia.	≤5300	mm	
Szerokość urządzenia.	≤7100	mm	
Wysokość urządzenia.	≤5000	mm	
Poziom hałasu nie przekraczający 40 dB 1m od krawędzi źródła w nocy i 50 dB w dzień.	Tak	-	
Wykonanie ze stali galwanizowanej z klasą pokrycia minimum G600.	Tak	-	
Możliwość pracy ze zmienną prędkością obrotową wentylatorów.	Tak	-	
Strata wody przez unoszenie.	≤0,001	%/h	
Platformy serwisowe umożliwiające przeglądy i serwis wewnątrz wież.	Tak	-	
Płynna regulację przepływu w zakresie 20 – 100% wydajności.	Tak	-	
Mechaniczny system przeniesienia napędu z przekładnią zębatą z możliwością pracy 24h/dobę i wymianą oleju nie częściej niż raz na 5 lat.	Tak	-	
Parametry urządzenia potwierdzone Certyfikatem Eurovent	Tak		

Parametry techniczne w/w urządzenia podane przez oferenta muszą być potwierdzone przez oryginalne karty katalogowe producenta