


Bilans zapotrzebowania ciepła dla szpitala Gm.-Północnego w Madalińskiemu
w Warszawie

(budynki A1, budynki A2, budynki techniczne)

Czynnik rodzaj parametry	Zapotrzebowanie ciepła Praca normalna			Zapotrzebowanie ciepła Awaria				
	Zima	Lato	Sposób zasilania	Zima		Lato		Sposób zasilania
				Rezerwa ciepła w %	kW	Rezerwa ciepła w %	kW	
-	kW	kW	-					-
c.o. woda 70/50°C	760	0	kogeneracja (agregaty + kotłownia)	80	608	0	0	kotłownia
c.t.z. woda 70/50°C	923	0		25	230	0	0	
c.t.s. woda 70/50°C	770	110		50	385	100	110	
woda lodowa 7/14°C	0	541	agregaty + generator wody lodowej	0	0	100	524	agregaty lub generator wody lodowej
c.w.u. woda 60°C	352* 704**	352* 704**	kogeneracja (agregaty + kotłownia)	100	352*	100	352*	kotłownia
Razem	2805	1003			1575		986	

*/ zapotrzebowanie średnie godzinowe

**/ zapotrzebowanie maksymalne godzinowe


mgr inż. Anna Gityńska
upr. nr Wa-222/92

8.12.2011r.