

POMIESZCZENIE ROZDZIELNI GŁÓWNEJ "STAREGO BUDYNKU" POZIOM PIWNIC -7,3m

SYSTEM TN-S
Samoczynne Wyłączenie

LEGENDA:

 Oprawa świetłówkowa 2x36W/EVG/IP4x
klosz przezroczysty, zalecane
zastosowanie reflektora symetrycznego

 Oprawa awaryjna LED 3W /t=2h/IP4x
Dobrano na podstawie chrakterystyki
technicznej opraw LOVATO n prod. AWEX

 Oprawa ewakuacyjna 1x8W/ t=2h/IP 4x
Wzór użytkowy dowolny - wg ustaleń z
Inwestorem.

 Łącznik instalacyjny jednobiegunowy
natynkowy - wzór użytkowy dowolny
wg ustaleń z Inwestorem

Oprawy awaryjne i ewakuacyjna przystosowane
do kontroli parametrów - wg odrębnych przepisów.
Wymagany czas pracy autonomicznej t=2h.

Wzór piktogramu oprawy ewakuacyjnej wg załącznika
do opracowania

UWAGI:

- Instalację oświetleniową wykonać natynkowo. Przewody
układać w osłonie rur instalacyjnych RL18 lub RVS18.
- Oprawy montować nastopowo lub zwieszakowo. Wysokość
montażu opraw nie powinna przekraczać h=3,5m.
- Wyłącznik oświetlenia montować natynkowo na wysokości
ok. 1,3m od poziomowi podłogi.

Jednostka projektowa:

ELAM – Adam Pieścik
05–800 Pruszków ul. Kmicica 2

Obiekt: Specjalistyczny Szpital im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej – Warszawa ul. Madalińskiego 25

Nazwa projektu: Projekt Przebudowy Układu Zasilania Starego Budynku
Szpitala Specjalistyczne im Świętej Rodziny – SPZO

Nazwa rysunku:

Plan instalacji oświetleniowej – pom. Rg st. budynku

	Imię i nazwisko Nr uprow.	Podpis	Stadium	Branża
Projektował	inż Stanisław Cywiński upr. nr St–399/82		PBW	EL
Projektował	inż. Andrzej Kowalczyk		Data 09.2012	Podziałka 1:50
Sprawdził	mgr inż Adam Pieścik upr. nr Wa–656/93		Nr rys. E–02	

KORYTARZ

CZENIE
ZNE