



Warszawa, 25.06.2024 r.

Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
L. dz. **1306** /24/DZP



Platforma zakupowa

Dot.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w formule zaprojektuj i wybuduj” - nr postępowania: 17/2024/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w formule zaprojektuj i wybuduj” - nr postępowania: 17/2024/DZP:

Pyt. 1

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Odp. Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych.

Pyt. 2

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jednego optymalizatora do 2-ch paneli.

Pyt. 3

Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Odp. Zamawiający nie posiada opinii konstrukcyjnej potwierdzającej możliwość zamontowania paneli na wskazanym dachu. Zamawiający potwierdza, że wykonanie takiej ekspertyzy leży po stronie Wykonawcę na etapie wykonania dokumentacji projektowej.

Pyt. 4

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika.

Odp. Zamawiający informuje, że ma zamontowany układ pomiarowy dwukierunkowy ponieważ jest wytwórcą energii elektrycznej z kogeneracji.

Pyt. 5

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający informuje na wskazanym obiekcie istnieje instalacja odgromowa. Jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami.



Pyt. 6

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostepnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wylacznika glownego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie dostawy bedzie ewentualny montaz PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiajacego w pozniejszym terminie.

Odp. Zamawiajacy informuje ze na wskazanym obiekcie istnieja Przeciwpozarowe Wylaczniki Pradu. Zamawiajacy potwierdza koniecznosc dostawy i montaz PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej. Zamawiajacy udostepni stosowna dokumentacje na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Pyt. 7

Czy obiekty wskazane do montazu instalacji fotowoltaicznej, objete jest sa jakakolwiek forma ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?"

Odp. Zamawiajacy informuje ze budynek Szpitala nie jest wskazany w gminnej ewidencji zabytkow m.st. Warszawy, ale obszar dzielnicy Mokotowa jest wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow.

Pyt. 8

Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie paneli PV o innej mocy, ale nie mniejszej niz 445 Wp.

Pyt. 9

W jakim zakresie Zamawiajacy dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamowienia?

Odp. Zamawiajacy okreslil w SWZ minimalna moc instalacji PV na poziomie 64,97kWp.

Pyt. 10

Czy gwarancja wg §13 umowy ma byc udzielona przez wykonawce, czy producenta urzadzen?"

Odp. Zgodnie z § 13 ust 1 projektu umowy Wykonawca udziela gwarancji.

Pyt. 11

Czy Zamawiajacy wymaga konstrukcji balastowej czy klejonej do dachu? Jest to kluczowe zagadnienie konieczne do skalkulowania oferty.

Odp. Zamawiajacy wymaga kotwienia konstrukcji paneli fotowoltaicznych do polaci dachu.

Pyt. 12

Czy Zamawiajacy zmniejszy wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy do zwyczajowego 0,5%?"

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy opisanej w pytaniu.

Pyt. 13

Czy do PPE do którego ma zostać podłączona instalacja jest już podłączone jakiekolwiek źródło wytwórcze OZE, jeżeli tak to jakiej mocy?"

Odp. Zamawiajacy informuje, ze do PPE podlaczona jest kogeneracja o mocy 480 kW.

Pyt. 14

Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej

Odp. Zamawiający potwierdza, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej.

Pyt. 15

Czy Zamawiający odstąpi od kary umownej wg §9 ust1 pkt 2- w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (brutto)? Jest to niewspółmierna kara do bardzo szerokiego zakresu stosowania?

Odp. Nie, Zamawiający nie odstąpi od kary umownej wg §9 ust1 pkt 2- w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (brutto).

Pyt. 16

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania ofert Zamawiający wymaga formularza cenowego w formacie PDF, podpisanego elektronicznie

Odp. Na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza złożenie formularza cenowego w formacie PDF, podpisanego elektronicznie.

Pyt. 17

Czy Zamawiający posiada wymagania OSD dotyczące układu telemechaniki (warunki przyłączenia lub uzgodnienia)?

Odp. Zamawiający nie posiada wymagań OSD dotyczących układu telemechaniki oraz warunków przyłączenia.

Pyt. 18

Czy Zamówienie obejmuje wykonanie dodatkowej warstwy wierzchniej pokrycia dachu w miejscu montażu konstrukcji paneli fotowoltaicznych? Prosimy o podanie wymagań.

Odp. Zamówienie obejmuje wykonanie dodatkowej warstwy z papy termozgrzewalnej oraz zabezpieczenia miejsc kotwienia konstrukcji paneli fotowoltaicznych do połączenia dachu.

DYREKTOR SZPITALA


mgr inż. Maria Dziura

Specjalista ds. zamówień
publicznych


mgr Barbara Bykowska

