



Warszawa, 21.03.2025 r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 4502284

L. dz. **650** /25/DZP



Platforma zakupowa / strona internetowa Szpitala

**Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w formule zaprojektuj i wybuduj” – nr postępowania 9/2025/DZP**

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w formule zaprojektuj i wybuduj” – nr postępowania 9/2025/DZP

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności w formie zaliczkowej np. w określonym procencie wartości zamówienia?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody realizację płatności w sposób opisany w pytaniu.**

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności instytucji finansowej?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia w sposób opisany w pytaniu.**

**Pyt. 3**

We wstępnej koncepcji (załącznik nr 6 strona 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów do modułów w stosunku 1:2, natomiast w załączniku 5 PFU (strona 10 punkt 1.11, strona 8 punkt 1.4) postawiony jest wymóg monitorowania energii elektrycznej na poziomie modułów. Tak szczegółowy zakres monitorowania możliwy jest tylko przy użyciu optymalizatorów w stosunku 1:1 do modułów. Prosimy o precyzyjne określenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów w stosunku 1:2 i rezygnuje z wymogu monitorowania energii na poziomie modułu, czy też wymaga optymalizacji i monitoringu w stosunku 1:1?

**Odp. Zamawiający wymaga monitorowania produkcji energii na poziomie modułu do sporządzenia oferty należy przyjąć założenia określone w PFU – załącznik nr 5.**

**Pyt. 4**

Czy Zamawiający wymaga systemu montażowego kotwionego chemicznie dla instalacji PV?

**Odp. Zamawiający wymaga montażu instalacji PV w korytach kablowych metalowych mocowanych do uchwyty ów betonowych w tworzywie sztucznym (przeznaczonych do koryt kablowych), klejonych do połaci dach z papy termozgrzewalnej.**



**Pyt. 5**

Czy Zamawiający wymaga modułów fotowoltaicznych posiadających certyfikaty: IEC 62716, IEC 61701 zgodnie z zapisami załącznika nr 6?

**Odp. Zamawiający dopuszcza wymienione certyfikaty.**

**Jednocześnie Zamawiający wymaga zgodnie z rozdziałem VII SWZ w części „Przedmiotowe środki dowodowe”, aby moduły posiadały: „4. Certyfikat zgodności z PN-EN 61730 wystawiony przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanych modułów PV”.**

**Pyt. 6**

W związku z warunkami przyłączenia prosimy o informacje czy w zakresie zamówienia jest uzgodnienie z OSD projektu, oraz wykonanie telemechaniki zabezpieczeniowej?

**Odp. Zamawiający potwierdza że zakres zamówienia obejmuje uzgodnienia przez Wykonawcę projektów techniczny w OSD tj. (EON STOEN OPERATOR) oraz wykonanie telemechaniki zabezpieczeniowej.**

**Pyt. 7**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia nie jest edycja scady.

**Odp. Zamawiający potwierdza że zakres zamówienia nie obejmuje edycji systemu monitorowania siecią energetyczna z pośrednictwem oprogramowania SCADA. Zamawiający wymaga wykonania projektu technicznego automatyki oraz systemu monitorowania wyprodukowanej energii z podłączeniem i wykonaniem grafiki w istniejącym systemu BMS Zamawiającego w zakresie rejestracji parametrów i archiwizacji danych źródła PV.**

DYREKTOR/SZPITALA

*mgr inż. Maria Dziura*

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr inż. Barbara Bukowska*