



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie naprawy agregatu kogeneracyjnego nr 1 typu HE-SEC-239/365-MG239-GZ, o nr seryjnym HE - MG - 239/365/151/134910 (1).

Zakres zamówienia obejmuje:

I . Naprawa silnika Man E2842 E312 agregatu kogeneracyjnego nr 1 z części zamiennych będących w posiadaniu Zamawiającego :

1. Wymianę głowic cylindrów silnika po regeneracji przez ASO Man -12szt.;
2. Wymianę tulei cylindra nominal - fabrycznie nowych -12 szt. ;
3. Wymianę tłoków silnika wraz pierścieniami nominal - fabrycznie nowych -12 szt.;
4. Wymianę korbowodów wraz z panewkami korbowodowymi - fabrycznie nowe -12 szt.;
5. Wymianę kompletu uszczelek i o-ringów;
6. Wymianę kompletu śrub głowic silnika;
7. Wymianę zaworu odolejacza;
8. Wymianę kompletu uszczelnienia wału korbowego ;
9. Wymianę czujnika ciśnienia oleju;

II. Dostawę oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych :

1. Dostawę oraz wymiana cewek zapłonowych – 12 szt.;
2. Dostawa oraz wymiana wkładów filtra oleju Man – 4 szt;
3. Dostawę oraz wymianę wkładu filtra powietrza Man - 2szt.;
4. Dostawę – płynu chłodzącego Fuchs Maintain Fricofin FP 50 - 200 litrów; oraz napełnienie układu chłodzenia silnika.
5. Dostawę oleju Shell Mysella S5N40 - 400 litrów oraz napełnienie układu olejowego silnika;
6. Dostawę oraz wymianę świec zapłonowych ,typu Federal Mogul;14 R-4 DIU3 EA 0,3 - 12 szt.;

III. Uruchomienie agregatu kogeneracyjnego nr 1 :

1. Regulacja luzów zaworowych
2. Sprawdzenie wymienników płytowych płyn - płyn;
3. Uruchomienie silnika zgodnie z zaleceniami producenta silników Man ;

4. Sprawdzenie parametrów pracy przy maksymalnym obciążeniu ;
5. Wykonanie pomiarów ciśnienia sprężania w cylindrach ;
6. Wykonanie regulacji emisji silnika;
7. Sporządzenie protokołu z wykonania czynności po naprawie i uruchomieniu silnika;

IV. Wykonanie przeglądu zgodnie zakresem P0 po przepracowaniu 50 MTH agregatu kogeneracyjnego

wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych :

1. Olej silnikowy - Shell Mysella S5N40 – 200 litrów;
2. Wkład filtra oleju typu Man nr kat. 51.05504-0087 - 2szt;
3. Uszczelka pokrywy zaworów typ Man nr kat.51.03905-0135 – 12 szt.
4. Sporządzenie protokołu z wykonania czynności w zakresie przeglądu P0.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264

