LEGENDA

- Kanała dwu. sekcyjnego o rozstawie 2.7kWh
- Kanała dwu. sekcyjnego o rozstawie 1.8kWh
- Kanała dwu. sekcyjnego o rozstawie 1.5kWh
- Kanała dwu. sekcyjnego o rozstawie 1.2kWh
- Kanała dwu. sekcyjnego o rozstawie 2.7kWh (w obudowie zamykanej)
- Kanała dwu. sekcyjnego o rozstawie 1.8kWh (w obudowie zamykanej)
- Kanała dwu. sekcyjnego o rozstawie 1.5kWh (w obudowie zamykanej)
- Kanała dwu. sekcyjnego o rozstawie 1.2kWh (w obudowie zamykanej)
- Kanała SPC1X4 HO IP PZZ 1.3 kWh
- Kanała 8P kołowego 0.5 kWh
- Kanała 8P kołowego samodzielnego 0.5 kWh
- Centrala wentylacyjna ze sterowaniem Lonworks
- Tablica alarmowa
- Sirena wewnętrzna z wyrzutnią pożarową
- Sirena zewnętrzna pożarowa
- Pomieszczenie rozdzielnicy telekomunikacyjnej, l.8 szafek
- Sonda cieplna zalania pomieszczenia
- Sirena z flaszkowem systemu wzmocnienia sygnału GSM
- Kontrolery strefowe
- Termostat strefowy obsługi
- Trasa kablowa UTP kat. 6
- Trasa kablowa magistralna RTU
- Trasa kablowa kablowa Lonworks
- Trasa kablowa zasilania 12kW
- Trasa kablowa PCM30

UWAGI:

1. Niniejszy projekt zawiera informacje obowiązkowe przewidziane do realizacji z zapowiedzią przystosowania przejścia automatycznego przyłączającego przełącznika. Ustawa o prawie budowlanym i zaleceniami przez projektanta. Dokumentacja i na etapie realizacji musają być weźmiesz konstrukcyjne i technologiczne. W przypadku przypadek jest tylko do celów realizacji instalacyjnego przetarg. W przypadkach przypadek jest zamówione.
2. Rzut zawiera rozmieszczenie urządzeń objętych systemem BMS
3. W zwie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować się z nadzorem autorskim przed przystąpieniem do robót.
4. Projekt systemu BMS rozpatrywać razem z projektem architektoniczym, konstrukcyjnym, elektrycznym i sanitarnym
5. Oprzewodnie nie obejmuje tras kablowych dla przewodów telefonicznych oraz zasilających sterowniki i elementy elektryczne. Linie przedstawiają jedynie połączenia elementów. Trasy kablowe są poszczególnych przewodów. Trasy kablowe są na rysunkach instalacyjnych branży elektrycznej.
6. W miejscach gdzie brak jest kanał kablowych instalację należy wykonać w rurach RVS
7. Rozgrzewa magistrale umieszczyć i trzeba wykonać zgodnie z rysunkiem topografi sieci- rysunek nr BMS-01
8. Wysokość montażu termostatu pokoje ustalona podczas prac instalacyjnych
9. Wszystkie elementy, przekaźnik, przepustyw w kanałach i szopach ogólnowej danej przepowy. Dokumentacja geoz zastępczych w kasie odpowiedzi
10. Należy przewidzieć ewentualną konieczność wprowadzenia zmian wynikających z przyczyn niezależnych od projektanta

TABELA ZMIAN

Lp.	Zakres zmian	Nr zmiany	Data	Podpis

WYKONAWCA:

BMS Tech
ul. Sobieskiego 8 m 24
02-639 Warszawa

BMS Tech

INWESTOR:
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Madalińskiego 25, 02-564 Warszawa

ADRES INWESTYCJI:
ul. Madalińskiego 25, 02-564 Warszawa

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU BMS
SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
PRZY UL. MADALIŃSKIEGO 25 W WARSZAWIE

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	BMS
TYTUŁ	Rzut systemu BMS- Piętro parter +7,30
DATA	02.2013
SKALA	1:100
Nr RYSUNKU	BMS-04
AUTOREZY	
NR UPRAWNIEŃ	
PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	Dariusz Jastrzębski
Nr. 346/02	
OPRACOWAŁ	Piotr Czarnecki
SPRAWDZIŁ	Waldemar Lesiak
REK/TE/7002/04	