



Wnęka szafki R1



7	Modul sprężający	SAC0 55		1	szt
6	Zacisk ochronny "POKÓJ"	ZO-2107		1	szt
5	Liśwa montażowa	TH-25	25mm	1	szt
4	Dławik uszczeln. "POKÓJ"	PG13,5		18	szt
3	Złączka gwintowa "POKÓJ"	ZUG-G2.5	2,5mm2	24	szt
2	Regulator pogodowy R1	5571	230V	1	szt
1	Skrzynka blaszana TAREL	Z3W	250x250 x138	1	szt
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	DANE	IL.	JED.

Wnęka szafki R2



6	Zacisk ochronny "POKÓJ"	ZO-2107		1	szt
5	Liśwa montażowa	TH-25	25mm	1	szt
4	Dławik uszczeln. "POKÓJ"	PG13,5		13	szt
3	Złączka gwintowa "POKÓJ"	ZUG-G2.5	2,5mm2	24	szt
2	Regulator pogodowy R2	5571	230V	1	szt
1	Skrzynka blaszana TAREL	Z3W	250x250 x138	1	szt
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	DANE	IL.	JED.

BOMA		BRANŻA SANIT.	PROJEKTOWAŁ SPRĄDZIC	ZBIGNIEW WINIAREK upr. Wg-379/01	
TEMAT	PBW WĘZŁA CIEPLNEGO 4-ro FUNKCYJNEGO WSPÓŁPRACUJĄCEGO . Z INSTALACJĄ KOGENERATORA				sklad: -:-:-
ADRES	SZPITAL SPECJALISTYCZNY przy ul. MADAŁIŃSKIEGO 25 w WARSZAWIE				data 07.2014
NAZWA PRÓJUNKTU	SZAFKI REGULATORÓW R1 I R2. WIDOK I SPECYFIKACJA APARATÓW				nr rys. 13