



Warszawa, dn. 22.08.2016 r.

Szp. Sp. /16/DZP

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i podłączenie centralnego zbiornika tlenu z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych”, nr postępowania 27/2016.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na „Dostawę, montaż i podłączenie centralnego zbiornika tlenu z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych”, nr postępowania 27/2016.

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Podczas wizji lokalnej ustalono brak podłączenia elektrycznego rezerwowej stacji redukcji tlenu. Czy w związku z tym Zamawiający gwarantuje sprawność wszystkich podpinanych tablic redukcyjnych, w szczególności zainstalowanych przetworników ciśnienia?

Odp.

Tak, Zamawiający gwarantuje sprawność wszystkich podpinanych tablic redukcyjnych.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza moduł telemetryczny z powiadamianiem do 3 nr telefonów komórkowych?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza taki moduł.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zabezpieczy/dostarczy kartę SIM dowolnego operatora GSM bez simlock ?

Odp.

Tak, Zamawiający dostarczy kartę SIM.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informacje w jakiego rodzaju czujniki (analogowe czy bez potencjałowe) są wyposażone stacje redukcyjne ?

Odp.

Rampy wyposażone są w czujniki cyfrowe.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik był wyposażony w system telemetry , tj system umożliwiający zdalną transmisję danych o poziomie napełnienia zbiornika ciekłym tlenem medycznym z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, który umożliwi zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.



Odp.

Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.

Proponowane rozwiązanie musi spełniać warunek podłączenia do system BMS za pomocą magistrali RS 485 z zaimplantowanym protokołem MODBUS RTU.

Pytanie nr 6:

Dotyczące załącznik nr 1 – umowa

Wykonawca prosi o modyfikację z § 7 pkt. 5 w następujący sposób:

„ Zapłata wynagrodzenia nastąpi, po spełnieniu warunków opisanych w ust. 7. i 8. niniejszego paragrafu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury”.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 7:

Dotyczące załącznik nr 1 – umowa

Wykonawca prosi o zmianę kwot z § 11 pkt- kary umowne z brutto na netto oraz o modyfikację pkt 7 w następujący sposób:

„Wykonawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 8:

Dotyczące załącznik nr 1 – umowa

Wykonawca prosi o następującą modyfikację § 16 pkt. 3:

„Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 9:

Wykonawca prosi o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 23.08.2016 r.

Odp.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 29.08.2016 r.

Pytanie 10.

DOTYCZY Opis zbiornik tlenu – str. 8

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy centralnego zbiornika tlenu ciekłego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25.

W dokumencie opisującym zbiornik tlenu Zamawiający umieścił wymagania techniczne dla zbiornika tlenu. Nie da się nie zauważyć, iż projektant, który powinien być zobligowany do sporządzenia projektu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zastosował rozwiązanie, które może dostarczyć jeden producent, faworyzując go w ten sposób. Przepisy



prawa zamówień publicznych wymagają, aby przedmiot zamówienia był opisywany w sposób pomijający subiektywne preferencje organizatora przetargu. Art. 29 ust. 2 pzp zakazuje więc opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Z uwagi na powyższe w ramach równoważności produktów zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zbiornika tlenu o parametrach równoważnych nie wpływających na zmianę właściwości i funkcjonowania tj.:

- Średnica 180 cm
- Wysokość 403 cm
- Pojemność brutto 3 420 l

(zauważyć należy że zamawiający określił pojemność – jak można wnioskować – pojemność jako 3200 l.) Pojemność netto ciekłego tlenu określona w kg powinna być wyższa niż pojemność brutto a w opisie zbiornika jest odwrotnie. Prosimy o ponowną weryfikację.

- Masa netto 2 980 kg
- Pojemność netto 3720 kg

Dane, dot. parownicy:

- Długość, szerokość 57x113 cm
- Wydajność 118 Nm³/h
- Ciężar własny 125 kg

Zarówno zbiornik tlenu jak i parownica, którą chcemy zaoferować zapewni prawidłową pracę w szpitalu oraz spowoduje, iż zostaną pominięte subiektywne preferencje projektanta.

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza zbiornik i parownicę o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 10.

Z uwagi na trwający okres urlopowy, w którym korespondencja z producentami urządzeń wymaga większych nakładów czasowych, jak również obustronnych uzgodnień, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o kilka dni. Umożliwi to złożenie Państwo konkurencyjnej oferty i dostarczenie urządzeń o bardzo dobrych jakościowo parametrach jakościowych i funkcjonalnych.

Odp.

Patrz odp. Na pytanie nr 9

Zamawiający informuje, że zgodnie art. 38 ust.1 p. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert i wyznacza na dzień 29.08.2016 r. godz. 10:00.