

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
02-544 WARSZAWA, UL. A. J. MADALIŃSKIEGO 25**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**na postępowanie prowadzone w trybie postępowania podstawowego bez negocjacji, nr postępowania
8/2021, na pełnienie dyżurów technicznych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej
urządzeń, instalacji i sieci we wszystkich w budynkach oraz na terenie Szpitala im. Św. Rodziny**

opracowana przez Komisję Przetargową

zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala

I. Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej Szpitala www.szpitalmadalinskiego.pl, zakładka: Zamówienia publiczne oraz na Platformie zakupowej Marketplanet: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie dyżurów technicznych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci we wszystkich w budynkach oraz na terenie Szpitala im. Św. Rodziny, nr postępowania 8/2021, jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia na usługi podobne.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty w postępowaniu można składać tylko w odniesieniu do całego zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na ścisłe połączenie infrastruktury technicznej sanitarnej i elektrycznej znajdującej się w obiektach położonych na terenie Szpitala, konieczność wykonania czynności mające na celu utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci Szpitala, gwarantujących bezpieczeństwo pacjentom i personelowi Szpitala oraz czynności w zakresie zabezpieczenia majątku Zamawiającego przed skutkami nieprzewidzianych awarii wiąże się z ogromną odpowiedzialnością co powoduje że przedmiot zamówienia pn. **"Pełnienie dyżurów technicznych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci we wszystkich w budynkach oraz na terenie Szpitala im. Św. Rodziny"** może realizować tylko jeden Wykonawca który będzie ponosił pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie **urządzeń, instalacji i sieci** pod czas pełnienia Dyżurów. Dopuszczenie do wykonywania zamówienia większej ilości Wykonawców niż jeden może spowodować brak skutecznego działania przy usuwaniu awarii, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów Szpitala.

III. Opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia.

Kod CPV 50700000-2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia dyżurów technicznych, w zakresie i w czasie pełnienia których Wykonawca wykonuje czynności mające na celu utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci Szpitala Zamawiającego gwarantujących bezpieczeństwo pacjentom i personelowi Szpitala oraz czynności w zakresie zabezpieczenia majątku Zamawiającego przed skutkami nieprzewidzianych awarii, zwanych dalej „Dyżurami”.

1. Głównym obowiązkiem Wykonawcy przedmiotu umowy jest pełnienie dyżurów technicznych, w ramach których będą usuwane awarie instalacji w branżach elektrycznej i sanitarnej oraz nadzorowanie poprawności działania urządzeń wymienionych w dziale III.I. pkt.3 znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego (Szpitala).
Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia oddeleguje minimum czterech pracowników, którzy będą posiadać wymagane prawem uprawnienia eksploatacyjne, w tym co najmniej jeden pracownik uprawnienia dozorowe, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (SEP w grupach: G1, G2, G3), ponadto każdy z ww. pracowników będzie posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu na „Eksploatację urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych”. Wszyscy pracownicy oddelegowani do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać doświadczenie i wiedzę zawodową obejmującą zakres zamówienia.
2. Dyżury będą pełnione w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.00 rano dnia następnego oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
3. Zamawiający wymaga w czasie pełnienia Dyżuru stałej obecności na terenie Szpitala co najmniej jednego pracownika, który będzie posiadał uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupach: G1, G2, G3 oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na „Eksploatację urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych”.
Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania dodatkowych pracowników Wykonawcy w przypadku braku możliwości usunięcia przyczyn awarii przez pracowników Wykonawcy pełniących Dyżur.
4. Prace objęte przedmiotem zamówienia konieczne do wykonania w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę lub zgłoszonych mu przez Zamawiającego awarii i uszkodzeń urządzeń oraz instalacji będą wykonywane w branżach elektrycznej i sanitarnej.
5. Urządzenia i instalacje objęte przedmiotem zamówienia znajdują się na 6 kondygnacjach budynku A1 i na 7 kondygnacjach budynku A2, w budynku technicznym, budynku agregatowni, stacji transformatorowej, budynku portierni zewnętrznej i kołyski życia oraz całym terenie Szpitala.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania osób upoważnionych przez Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach i awariach, które wystąpiły w trakcie trwania Dyżuru, (a w szczególności te zagrażające zdrowiu lub życiu pacjentów lub personelu Szpitala lub mieniu Zamawiającego).
7. W przypadku pojawienia się sygnału alarmu pożaru, pracownik Wykonawcy pełniący Dyżur ma obowiązek do stawienia się na portierni w budynku Głównym Szpitala do dyspozycji Zamawiającego.
8. W przypadku urlopu lub nieobecności pracowników Zamawiającego tj. (konserwatora elektryka lub hydraulika), Wykonawca zobowiązuje się oddelegować dodatkowego pracownika Wykonawcy na czas trwania urlopu lub choroby konserwatora Zamawiającego w wymiarze nieprzekraczającym 30 dni, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Koszt wynagrodzenia dodatkowego pracownika Wykonawcy ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązuje się do bezpośredniej współpracy z dostawcą energii elektrycznej polegającą na obowiązku ustalania przyczyn i czasu trwania przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz pełnienia stałego nadzoru nad prawidłową pracą rezerwowych źródeł zasilania Szpitala Zamawiającego w energię elektryczną, określonych w dziale III.I. pkt. 3.3. i 3.4.
10. Każdy pracownik Wykonawcy będzie posiadać kartę pracy, do której zostanie wpisana zgłoszona awaria i czynności wykonanie przez pracownika Wykonawcy przy jej usuwaniu, a fakt jej usunięcia zostanie potwierdzony przez osobę zgłaszającą.

11. Dyżury, w tym wszelkie prace w ramach dyżurów, będą wykonywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby nie zakłócić funkcjonowania Szpitala.
12. Czas przystąpienia pracownika Wykonawcy do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 15 minut od momentu otrzymania zgłoszenia.
13. Zgłoszenia awarii w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego będą dokonywane bezpośrednio do pracowników Wykonawcy oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
14. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę pracowników Wykonawcy oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała dane personalne pracowników Wykonawcy oraz ich posiadane kwalifikacje.
15. Zmiana pracowników Wykonawcy, którzy zostali oddelegowani do realizacji przedmiotu zamówienia, może nastąpić w formie pisemnej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, na osoby o takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
16. Wykonawca do każdego 25 dnia miesiąca będzie składał w sekretariacie Szpitala Zamawiającego grafik Dyżurów na miesiąc następny.
17. Zamawiający zabrania dopuszczania pracowników Wykonawcy bez wymaganych uprawnień dozorowych lub eksploatacyjnych, wydanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
18. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt, wszystkich pracowników Wykonawcy oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy z codziennej obsługi urządzeń wyszczególnionych w dziale III.I. pkt.3. w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
Po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy wykaz podmiotów, z podaniem danych kontaktowych, zajmujących się konserwacją i naprawą urządzeń wyszczególnionych w dziale III.I. pkt.3, w zakresie przedmiotowym i czasowym nie objętym Dyżurami.
19. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt, wszystkich pracowników Wykonawcy, oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy w zakresie uwalniania osób uwięzione w windach budynku Szpitala A1 i A2 oraz platformy dla niepełnosprawnych w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
Osoby przeszkolone muszą posiadać zaświadczenie o przebytych szkoleniu.
20. W ramach Dyżurów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych niż wymienione w pkt 1,4,6,7,8 i 9, czynności gwarantujących bezpieczeństwo pacjentom i personelowi Szpitala, ciągłość pracy Szpitala oraz zabezpieczenie majątku Zamawiającego przed skutkami nieprzewidzianych awarii, a w szczególności do:
 - 1) otwierania drzwi do pomieszczeń w przypadku awarii zamka,
 - 2) zabezpieczeniu uszkodzonej stolarki okien i drzwi,
 - 3) wymiany uszkodzonych paneli sufitów podwieszanych,
 - 4) czynnego udziału w porządkowaniu pomieszczeń po awariach,
 - 5) uwalniania osób uwięzione w windach budynku Szpitala A1 i A2 oraz platformy dla niepełnosprawnych,
 - 6) zabezpieczenia pomieszczenia oraz urządzeń zagrażających zdrowiu lub życiu personelu i pacjentów Szpitala,
 - 7) otwierania uszkodzonych zamków w biurkach, szafach meblowych, regałach, szafkach ubraniowych,

- 8) uczestniczenia w pracach porządkowych terenu Szpitala niezbędnych do jego funkcjonowania, których konieczność zaistnieje w czasie Dyżuru, w tym odśnieżania lub odlodzenia ciągów komunikacyjnych,
- 9) doraźne uszczelnienie przecieków z połaci dachu oraz świetlików,
- 10) doraźne zabezpieczenie okien uchylnych świetlików w przypadku awarii.

III.1. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych branżach:

1. Branża elektryczna

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje w pierwszej kolejności do usuwania wszystkich awarii powstałych podczas Dyżuru, napraw oraz utrzymanie w należytej sprawności technicznej instalacji elektrycznych:

- a. Instalacja siłowa zasilania tablic i rozdzielnic energetycznych.
- b. Instalacja oświetleniowa.
- c. Instalacja gniazdowa.
- d. Instalacja przyzywowa,
- e. Instalacji sterowania i automatyki węzła c.o. układu trigeneracji.
- f. Instalacja oświetlenia terenu.
- g. Instalacji odgromowej.

1.1 W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących prac:

1. Lokalizowanie przerw i zwarć w/w instalacji oraz ich usuwanie.
2. Wykonywanie tymczasowej instalacji elektrycznej.
3. Wykonywanie niezbędnych czynności naprawczych w/w instalacji.
4. Usuwanie awarii i usterek w/w instalacji podczas pełnienia dyżurów.
5. Wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.
6. Wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.
7. Wymiana przewodów i kabli (do 5 m w jednym odcinku każdego obwodu).
8. Utrzymanie w należytej czystości skrzynek i rozdzielni elektrycznych.
9. Wymiana uszkodzonego osprzętu instalacyjnych w tablicach i rozdzielniach energetycznych. tj.; (wyłączniki nadmiarowo - prądowe , różnicowo - prądowe, ograniczniki przepięć, wkładki topikowych , podstaw bezpiecznikowych dużej mocy).
10. Wymiana uszkodzonego osprzętu instalacji sterowania i automatyki tj.:(styczniki, przekaźniki , sterowniki , wyłączniki tablicowe , siłowniki klap i zaworów , czujniki temperatury).
11. Sprawdzanie działania wyłączników różnicowoprądowych.
12. Wymiana uszkodzonego osprzętu w instalacji elektrycznej tj. (wyłączniki ,przełączniki, gniazda wtykowe).
13. Wymiana uszkodzonego osprzętu instalacji przyzywowej tj.:(podcentrali sali, centrale przyzywowe , przyciski przywoławcze, lampki sygnalizacyjne, zasilacze).
14. Wymiana uszkodzonego osprzętu instalacji odgromowej tj.(złącza krzyżowe, rynnowe, przelotowe, końcowe).
15. Rozłączanie i podłączanie urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego tj. (zmywarki, myjki do basenów, chłodnie , stacje uzdatniania wody, pompy ,zawory z siłownikami elektrycznymi).
16. Wykonywanie podłączeń nowo zakupionego sprzętu i urządzeń do instalacji elektrycznych.

2. Branża sanitarna

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności do usuwania wszystkich awarii powstałych podczas Dyżuru, wykonanie napraw oraz utrzymanie w należytej sprawności technicznej instalacji sanitarnych tj.:

- a. Instalacji ciepłej wody,
- b. Instalacji zimnej wody,
- c. Instalacji cyrkulacji,
- d. Instalacji kanalizacji sanitarnej,
- e. Instalacji kanalizacji deszczowej,
- f. Instalacji gazowej,
- g. Instalacji centralnego ogrzewania,
- h. Instalacji ciepła technologicznego,
- i. Instalacji gazów medycznych ze zbiornikiem tlenu.
- j. Instalacja wody lodowej i chłodzącej.

2.1 W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących prac:

1. Usuwanie usterek, wykonanie napraw w/w instalacji sanitarnych .
2. Utrzymanie instalacji łącznie z punktami poboru w należytej sprawności.
3. Regulacja armatury i jej czyszczenie (zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa wraz z uszczelnianiem armatury i wymianą uszczelek, główek zaworów, dławic, itp.).
4. Wymiana i uzupełnienie uszczelek na instalacjach.
5. Usuwanie przecieków na wszystkich instalacjach.
6. Włączanie, wyłączanie instalacji c.o.
7. Odpowietrzanie grzejników z uszczelnianiem zaworów, płukaniem grzejników.
8. Odpowietrzanie i regulacja instalacji c.o.
9. Sprawdzanie i regulacja zaworów termoregulacyjnych.
10. Wymiana grzejników, zaworów termoregulacyjnych.
11. Oczyszczanie z osadu zbiorników płuczających i odsadników.
12. Wymiana uszkodzonych zaworów, pokręteł, głowic, filtrów, itp.
13. Wymiana uszkodzonych przyborów sanitarnych (umywalek, zlewów, bidetów, pryszniców, itp.) i zaworów wraz z łącznikami.
14. Demontaż wskazanych przez zamawiającego wszelkich urządzeń i armatury wraz z zaślepieniem podejść.
15. Okresowe czyszczenie i przepychanie kratek ściekowych, syfonów wraz z czyszczeniem różnych odstożników, przepompowni.
16. Wymiana uszkodzonych odcinków rur o długości do 2 m (powyżej 2 m należy zabezpieczyć przed szkodami i zgłosić do upoważnionej osoby w celu oceny problemu).
17. Uzupełnienie lub wymiana kratek ściekowych, kanalizacyjnych i deszczowych lub pokryw.
18. Konserwacja studzienek, wpustów instalacji zewnętrznej (czyszczenie, udrażnianie), w razie poważnych niedrożności zgłaszanie zamawiającemu.
19. Usuwanie wszelkiego rodzaju niedrożności instalacji wewnętrznej i zewnętrznej (poza rynnami i rurami spustowymi).
20. Rozłączanie i podłączanie urządzeń będących wyposażeniem pomieszczeń Zamawiającego (stoły laboratoryjne, palniki, kuchenki, dygestoria, itp.).
21. Wykonywanie podłączeń nowo zakupionego sprzętu i urządzeń do instalacji sanitarnych, c.o., gazów medycznych

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do nadzorowana poprawności działania n/w urządzeń, a w przypadku ich awarii zgłoszenie właściwemu serwisowi i Zamawiającemu:

- 3.1. Stacja transformatorowa.
- 3.2. Rozdzielnie energetyczne główne i piętrowe.
- 3.3. Urządzenie podtrzymujące zasilanie UPS - (firma Camco).
- 3.4. Agregat prądowórczy – firmy Cagen
- 3.5. Agregaty kogeneracyjne – firmy Hours.
- 3.6. Agregat absorpcyjny – firmy SHUANGLIANG – (Dystrybutor na Polskę Firma New Energy Transfer.)
- 3.7. Agregat sprężarkowy-(firmy Aermec)
- 3.8. Sprężarki wraz z urządzeniami pomocniczymi.
- 3.9. Agregat próżni.
- 3.10. Dwóch kotłów wodnych „Viessman” typu „PAROMAT - Triplex” 720 kW- z palnikami olejowo - gazowymi „Weishaupt” typu GL5 oraz 2 kotłów parowych „Viessman” typu „PAROMAT ND” 460 kW, - z palnikami olejowo - gazowymi „Weishaupt” typu GL5
- 3.11. Stacja uzdatniania wody zmiękczonej i demineralizowanej .
- 3.12. Stacja uzdatniania wody oligoceńskiej.
- 3.13. Rozprężalnia tlenu , podtlenku azotu ,dwutlenku węgla.
- 3.14. Przepompownia ścieków.
- 3.15. Stacja do dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru OXIPERM.
- 3.16. Zestawy układów pompowych stabilizujących ciśnienie.- firmy Wilo.
- 3.17. Wieży chłodząc – firmy GHOL,
- 3.18. Rozdzielnie energetyczne,
- 3.19. Skrzynki zaworowo – informacyjne gazów medycznych.

3.1. W ramach nadzoru nad stacją transformatorową Wykonawca będzie realizował następujące zakresy czynności :

- a) sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych okablowania,
- b) czyszczenie pomieszczeń stacji transformatorowych,
- c) sprawdzenie i konserwacja napędów rozłączników instalacyjnych rozdzielni stacji transformatorowej,
- e) konserwacja rozłączników i odłączników,
- d) konserwacja pól rozdzielni SN,
- f) sprawdzenie zabezpieczeń (bezpieczniki, odgromniki) w razie potrzeby wymiana uszkodzonych,
- g) czyszczenie i konserwacja połączeń urządzeń elektroenergetycznych,
- h) uzupełnienie oznaczeń i napisów informacyjnych

3.2. W ramach nadzoru nad urządzeniami podtrzymującymi zasilanie UPS Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) sprawdzenie warunków pracy zasilaczy Ups w pomieszczeniach (sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu),
- b) sprawdzenie rodzajów alarmów na wyświetlaczach LCD zasilaczy UPS,
- c) testy pracy (normalna, bateryjna, bypass),
- d) w przypadku pojawienia się alarmu lub stwierdzenia awarii lub usterek, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego.

3.3. W ramach nadzoru nad agregatem prądowórczym Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) kontrola poziomu oleju w silniku agregatu,
- b) kontrola poziomu płynu chłodzącego w silniku agregatu,
- c) sprawdzenia akumulatorów rozruchowych agregatu,
- d) sprawdzenie poziomu paliwa w zbiorniku agregatu i pomocniczym,
- e) raz w miesiącu test agregatu.

3.4. W ramach nadzoru nad agregatami kogeneracyjnymi Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) kontrola poziomu oleju w silniku , uzupełnienie oleju w przypadku niskiego stanu,
- b) kontrola poziomu płynu chłodzącego w silniku , uzupełnienie płynu w przypadku niskiego stanu,
- c) sprawdzenia akumulatorów rozruchowych agregatu,
- d) sprawdzenie rodzajów alarmów na wyświetlaczach LCD,
- e) kontrola parametrów pracy agregatu : temperatura płynu chłodzącego, oleju, otwarcie zaworu HT, pompy HT i ZHT).

3.5. W ramach nadzoru nad agregatem absorpcyjnym Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) kontrola poziomu roztworu bromku litu w agregacie,
- b) kontrola temperatury wody gorącej zasilenie, powrót,
- c) kontrola temperatury wody chłodzącej - zasilenie, powrót,
- d) kontrola temperatury wody lodowej – zasilenie, powrót,.
- e) kontrola temperatury de- krystalizacji,
- f) kontrola warunków próżni w agregacie, w przypadku zbyt wysokich parametrów próżni przeprowadzić próżnowanie agregatu,
- g) kontrola pracy pomp wody lodowej,
- h) kontrola klap i zaworów,
- i) kontrola pracy pomp wody chłodzącej,
- j) czyszczenie filtrów na wymiennikach wody lodowej i chłodzącej.

3.6. W ramach nadzoru nad agregatem sprężarkowym Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) kontrola temperatury wody gorącej zasilenie, powrót,
- b) kontrola temperatury wody chłodzącej - zasilenie, powrót,
- c) kontrola temperatury wody lodowej – zasilenie, powrót,
- e) kontrola pracy pomp wody lodowej,
- f) h) kontrola klap i zaworów,
- g) kontrola pracy pomp wody chłodzącej,
- h) czyszczenie filtrów na wymiennikach wody lodowej i chłodzącej.

3.7. W ramach nadzoru nad sprężarkami medycznymi wraz z urządzeniami pomocniczymi Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) kontrola parametrów pracy sprężarek,
- b) kontrola prawidłowości działania wentylacji pomieszczenia centralnej sprężarkowi,
- c) kontrola czasu pracy sprężarek oraz przekazanie stanów liczników do Dział Technicznego,
- d) kontrola zabrudzenia zbiornika powietrza.

3.8. W ramach nadzoru nad agregatem próżni AWA 400M Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności:

- a) kontrola zabrudzenia filtrów bakteryjnych,
- b) kontrola czystości naczynia obserwacyjnego,
- c) w przypadku wystąpienia naczynia obserwacyjnego należy je wyczyścić zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
- d) kontrola poziomu oleju w pompach próżniowych , w przypadku niskiego poziomu uzupełnić olej zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia

3.9. W ramach nadzorowania 2 kotłów wodnych „Viessman” typu „PAROMAT - Triplex” 720 kW- z palnikami olejowo - gazowymi „Weishaupt” typu GL5_2 kotłów parowych „Viessman” typu „PAROMAT ND” 460 kW, - z palnikami olejowo - gazowymi

„Weishaupt” typu GL5 Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

a) utrzymanie kotłowni w ciągłej gotowości do pracy poprzez sprawdzenie poprawności funkcjonowania układu automatycznej temperatury polegającej na:

- kontroli zabezpieczeń elektrycznych: regulatorów kotłowych, sygnałów sterujących,
- kontroli ustawień przełączników sterujących pracą regulatorów i termostatów,
- odczytanie temperatur rzeczywistych i sprawdzeniu nastaw temperatur żądanych oraz czasów grzania obiegu c.o i cwu. w trybie dziennym i tygodniowym,
- kontroli stanów pracy mieszaczy c.o.,
- kontroli zabezpieczeń minimalnej temperatury powrotu do kotła,
- kontroli stanu pracy palników,
- kontroli stanu izolacji cieplnej kotłów,
- sprawdzenie części kotłów i palników pod względem zużycia (regulację i przegląd urządzenia w tym automatyki,
- ustawienie (regulacja) palnika w urządzeniu,
- czyszczenie kotła i palników,
- sprawdzenie szczelności zaworów i wszystkich połączeń na ścieżce olejowej,

b) sprawdzenie poprawności funkcjonowania pomp obiegowych i mieszających polegające na :

- kontroli zabezpieczeń silników w rozdzielni głównej kotłowni,
- kontroli sterowania pracy pomp,
- odpowietrzeniu pomp,

c) sprawdzenie obiegu wody w układzie c.o. polegające na:

- kontroli ciśnienia wody na kotłach i na obiegach (przed i za pompami),
- kontroli zaworów bezpieczeństwa na kotłach,
- kontroli drożności filtrów wodnych poprzez odczyt różnicy ciśnień i temperatur,
- kontroli układu automatycznego ręcznego uzupełnienia c.o.

3.10. W ramach nadzoru nad stacją uzdatniania wody zmiękczonej i demineralizowanej Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) sprawdzenie poziomu soli w zbiorniku i jego ewentualne uzupełnienie,
- b) skontrolowanie właściwych poziomów ciśnienia na manometrach,
- c) wymiana lub czyszczenie filtrów.

3.11. W ramach nadzoru nad stacją uzdatniania wody oligoceńskiej Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności:

- a) utrzymanie czystości w strefie bezpośredniej ochrony sanitarnej wokół studni,
- b) powiadamianie Zamawiającego o awariach pompy głębinowej,
- c) kontrolowanie przebiegu procesu regeneracji złożeń w filtrach,
- d) ręczne kontrolowanie prawidłowości przebiegu cyklu .
- e) kontrolowanie prawidłowości nastaw w sterownikach,
- f) kontrolowanie poziomu złoża,
- g) kontrolowanie zaworów odpowietrzających na hydroforach,
- h) uzupełnianie poduszki powietrznej w hydroforach,
- i) czyszczenie zbiorników hydroforowych z nagromadzonych osadów żelazistych.

3.12. W ramach nadzoru nad stacjami rozprężania tlenu , podtlenu azotu ,dwutlenku węgla Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności:

- a) szczelności połączeń gwintowanych,
- b) sprawności sygnalizacji alarmowej tablic redukcyjnych,
- c) nastawy reduktorów ciśnienia,
- d) nastawy zaworów nadmiarowych,
- e) sprawności manometrów kontrolnych,

- f) prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych.
- g) dostarczał butle na Oddziały.
- h) kontrolował szczelność armatury zbiornika i parownicy ciekłego tlenu medycznego.
- i) czynny udział w tankowaniu zbiornika z ciekłym tlenem medycznym.

3.13. W ramach nadzoru nad przepompownią ścieków Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) pompowanie ścieków,
- b) czyszczenie pomp, elementów wyposażenia: - pływak, łańcuchy, armatura sanitarna,
- c) kontrola pracy układów tłocznych,
- d) kontrola pracy zaworów zwrotnych
- e) udrażnianie rurociągów tłocznych,
- f) kontrola instalacji elektrycznej,
- g) kontrola automatyki,
- h) pomiar poboru prądu pomp.

3.14. W ramach nadzoru nad stacją do dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru OXIPERM, Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności:

- a) sprawdzanie statusu systemu oraz wyświetlanych komunikatów na monitorze urządzenia,
- b) czyszczenie celi probierczej.
- c) kontrola poziomu preparatów chemicznych w zbiorniku, w przypadku sygnalizacji niskiego poziomu chemii wymiana zbiorników,
- d) kontrola szczelności instalacji przyłączeniowych,
- e) kontrola dawkowania preparatu chemicznego do instalacji c.w.u.,
- f) informowanie Działu Technicznego o wszystkich komunikatach wyświetlanych na urządzeniu.

3.15. W ramach nadzoru nad układem zestawów pompowych stabilizujących ciśnienie, Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności:

- a) skontrolowanie nastawów i regulacja ciśnienia na zestawie,
- b) wymiana lub czyszczenie filtrów,
- c) kontrola szczelności instalacji przyłączeniowych,
- d) kontrolował szczelność armatury sanitarnej .

3.16. W ramach nadzoru nad wieżą chłodzącą Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) kontrola poziomu wody w zbiorniku wieży,
- b) kontrola zabrudzenia mat filtrujących,
- c) kontrola zaworu pływakowego,
- d) sprawdzenie poprawności działania układu automatyki,
- e) kontrola działania termostatów grzałek,
- f) kontrola działania grzałek elektrycznych,
- g) kontrola i uzupełnianie preparatów chemicznych w stacji uzdatnia wody dla wieży.

3.17. W ramach nadzoru nad rozdzielniami energetycznymi Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) obserwacja i sprawdzanie działania aparatury kontrolno – pomiarowej,
- b) dokonywanie odczytów wskazań aparatury kontrolno - pomiarowej,
- c) zgłaszanie zakłóceń i nieprawidłowości w pracy instalacji elektrycznej,
- d) sprawdzanie stanu zewnętrznego aparatury,
- e) sprawdzanie stanu sprawności źródeł światła w pomieszczeniu rozdzielni,
- f) utrzymanie porządku w pomieszczeniu rozdzielni,
- g) raz w miesiącu testowanie układu samoczynnego rezerwy.

3.18. W ramach nadzoru nad skrzynkami zaworowo – informacyjnymi gazów medycznych Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności :

- a) sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych,
- b) kontrola sprawności sygnalizacji alarmowej.

III.II. Zasady nabywania materiałów i podzespołów urządzeń potrzebnych do wykonywania prac przez wykonawcę i rozliczania kosztów ich zakupu.

Zamawiający przeznaczą na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia kwotę brutto: do 50 000,00 zł, do wydania przez cały okres obowiązywania umowy.

Każdorazowy zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę do akceptacji na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający zwróci Wykonawcy, udokumentowaną wartość zakupu materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia - na podstawie osobno wystawionej faktury, raz w miesiącu, pod warunkiem uprzedniej weryfikacji zestawienia z Zamawiającym na podstawie protokołów wykonania prac.

Koszty zakupu materiałów i podzespołów - poza ceną - ponosi wykonawca.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia zamawiający określa na 24 miesiące od daty podpisania umowy począwszy od dnia 31.05.2021 r. i od godz. 15:00

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z opłaconej polisy lub innego dokumentu będzie wynikało, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 700 000,00 zł.
2. Zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
 - 2.1. W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali lub wykonują co najmniej jedną usługę konserwacji i napraw bieżących instalacji oraz urządzeń technicznych odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia w budynkach szpitala nieprzerwanie przez okres, co najmniej 12 miesięcy.
 - 2.2. Dysponuje co najmniej czterema osobami, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia i że osoby te posiadają uprawnienia eksploatacyjne SEP w następujących grupach (wymagane jest posiadanie wszystkich uprawnień objętych grupą uprawnień):

Grupa uprawnień G-1 obejmująca:

- 1) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci energetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
- 2) Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
- 3) Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 15 kV.
- 4) Agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

- 5) Aparaturę kontrolno – pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji.
- 6) Pomiary instalacji elektrycznych do 1 kV.

Grupa uprawnień G-2 obejmująca:

- 1) Kotle parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
- 2) Sieci i instalacje ciepłe wraz z urządzeniami o przesyłce ciepła powyżej 50 kW.
- 3) Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW.
- 4) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW.
- 5) Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
- 6) Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do powyższych urządzeń i instalacji.

Grupa uprawnień G-3 obejmująca:

- 1) Sieci gazowe i rozdzielacze o ciśnieniu nie niższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe).
- 2) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
- 3) Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.
- 4) Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do powyższych urządzeń i instalacji.

2.3. Co najmniej jedna z osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, posiada oprócz uprawnień eksploatacyjnych także uprawnienia dozоровe SEP w następujących grupach (wymagane jest posiadanie wszystkich uprawnień objętych grupą uprawnień):

Grupa uprawnień G-1 obejmująca:

- 1) Urządzenia prądowórcze przyłączone do krajowej sieci energetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
- 2) Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne o napięciu o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
- 3) Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne o napięciu o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 15 kV.
- 4) Agregaty prądowórcze o mocy powyżej 50 kW.
- 5) Aparaturę kontrolno – pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji.
- 6) Pomiary instalacji elektrycznych do 1 kV.

Grupa uprawnień G-2 obejmująca:

- 1) Kotle parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
- 2) Sieci i instalacje ciepłe wraz z urządzeniami o przesyłce ciepła powyżej 50 kW.
- 3) Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW.
- 4) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW.
- 5) Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
- 6) Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do powyższych urządzeń i instalacji.

Grupa uprawnień G-3 obejmująca:

- 1) Sieci gazowe i rozdzielacze o ciśnieniu nie niższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe).

- 2) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
 - 3) Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.
 - 4) Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do powyższych urządzeń i instalacji.
3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to warunek 1 i 2 muszą spełniać wykonawcy w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast warunek 3 musi spełniać każdy z wykonawców występujących wspólnie.

Ocena spełniania warunków udziału będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”.

Brak oświadczeń albo złożenie dokumentu, który jest niekompletny lub zawierającego błędy spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 128. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizujący zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

VI. Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania stałości ceny netto za oferowane usługi przez cały okres obowiązywania umowy pod rygorem odrzucenia oferty.

Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie usługi zawarte w SWZ pod rygorem odrzucenia oferty.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy pzp.

VII. Wymagane oświadczenia i dokumenty.

Dokumenty składane wraz z ofertą

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

2. Pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby niewymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy, jako uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
3. Dokumentu, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający wymaga złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli wymienione dokumenty znajdują się w ogólnodostępnych bazach danych, wykonawca może wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów przez zamawiającego.
5. Oświadczenia wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13. lub art. 14. RODO.
6. Oświadczenie określone w art. 125 ust 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ.
7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące liczby osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadających uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe SEP G1, G2, G3 wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Oświadczenie złożone **w celu oceny kryterium kwalifikacji zawodowych**.

Wszystkie dokumenty wymienione powyżej wykonawca składa wraz z ofertą zgodnie z art. 107 ust.

1. ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje skorzystanie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzupełnieniu nie podlega dokument z pozycji 7.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

Podmiotowe środki dowodowe

1. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5) ustawy, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie.
2. Kopia polisy OC.
3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca przeszkoli pracowników oddelegowanych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie uwalniania osób z wind w terminie nie późniejszym, niż termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
4. Dokument poświadczający, że wszyscy pracownicy oddelegowania do pełnienia dyżurów będą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie „Eksploatację urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych” w terminie nie późniejszym, niż termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
6. Dokument poświadczający posiadanie przez co najmniej czterech pracowników wykonawcy oddelegowanych do wykonywania usługi uprawnień eksploatacyjnych SEP w następujących grupach (wymagane jest posiadanie wszystkich uprawnień objętych grupą uprawnień): G-1,G-2, G-3,

7. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, zakresu i nr uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
8. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali lub wykonują usługi konserwacji i napraw bieżących instalacji oraz urządzeń technicznych odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia w budynkach Szpitala nieprzerwanie przez okres, co najmniej 12 miesięcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie podpisanym również podpisem elektronicznym. Wszystkie pozostałe dokumenty należy złożyć w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregośkolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie, brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje wykluczenie wykonawcy albo odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 128. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę co najmniej 4 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na pełnieniu dyżurów technicznych oraz utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci we wszystkich budynkach oraz na terenie Szpitala.
2. Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt. 1. Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzające, że pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zatrudnieni na podstawie umowę o pracę.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 2 traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku określonego w SWZ.

IX. Wymagania w zakresie o których mowa w art. 121 ustawy Pzp

Zamawiający zastrzega, że kluczowe zadania takie jak pełnienie dyżurów technicznych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci we wszystkich budynkach oraz na terenie Szpitala Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania.

X. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej Marketplanet: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>, zakładki: Korespondencja
2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>, lub <https://oneplace.marketplanet.pl>.
 - 2.1. Wykonawca po wybraniu opcji „przystęp do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
 - 2.2. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

2.3. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Wymagania dotyczące użycia środków komunikacji elektronicznej.

1. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie - zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
 - 1.1 dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 - 1.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
 - 2.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 - 2.2. Komputer klasy PC o następującej konfiguracji: pamięć min 8GB Ram, procesor Intel I3, system operacyjny - MS Windows 10;
 - 2.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 - 2.4. Włączona obsługa JavaScript;
 - 2.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - 3.1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Edge lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
 - 3.2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiajacy.pl) do wyjątków (exceptionsite list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
 - 3.3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
 - 3.4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują Państwa na stronie:

<https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki>

4. Zamawiający na podstawie § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, odt, ods, docx, xlsx, pptx, csv, 7z, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
 - 5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otwarcia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na Platformie <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>, oraz na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy kontaktach pocztą elektroniczną wymagane jest żądanie potwierdzenia przeczytania informacji.

XII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych Sylwester Komorowski, tel. 22 4502274, e-mail s.komorowski@szpitalmadalinskiego.pl,

w sprawach proceduralnych Adriana Wojtkowiak tel. 22 4502284, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl

XIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.06.2021 r.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
3. Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w złotych. Jako cenę oferty należy podać całkowite oczekiwane wynagrodzenie wykonawcy za 1 miesiąc świadczenia usług.
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oświadczenie RODO, pełnomocnictwa jeśli dotyczą. Oświadczenie dotyczące liczby osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadających uprawnienia eksploatacyjne i dozоровe, KRS lub CEIDG.
5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie dokumenty określone w rozdziale VII.

Oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx lub pdf, a formularze asortymentowo – cenowe w formacie xls lub xlsx Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji dla Wykonawcy na Platformie zakupowej Marketplanet: [https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.](https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl), nazwa pliku „Formularz własny”.

XV. Sposób i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 07.05.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: [https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.](https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający informuje o niepublicznym otwarciu ofert.

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

- 2.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w ofercie ceny netto i brutto. Ceną netto oferty jest oczekiwane miesięczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonywanie usług objętych zamówieniem, bez uwzględnienia cen materiałów i części, o których mowa w rozdziale III.II. Ceną brutto oferty jest cena netto powiększona o podatek VAT obliczony według obowiązujących stawek.

Wszystkie ceny należy podać w PLN.

Wykonawca poda w ofercie stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki z art. 223 ust. 2 pkt 2) Pzp. Oferowane ceny winny obejmować wszystkie składniki cenotwórcze.

Do obliczenia wartości kryterium „Cena” będą stosowane wartości brutto.

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

Części zamówienia:

„Cena” 60 %

„Kwalifikacje zawodowe” 40 %

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

$$PC = (C_{min} / C) \times 60$$

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

C_{min} - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

PK - wartość kryterium „Kwalifikacje zawodowe” będzie wyrażona w liczbie punktów przyznanych badanej ofercie przez członków Komisji Przetargowej;

Członkowie Komisji Przetargowej oceniają i przyznają punkty według następujących kryteriów:

1 osoba posiadająca uprawnienia dozоровe i eksploatacyjne SEP w grupach G1, G2, G3 – ilość przyznanych p. - 0

2 osoby posiadające uprawnienia dozоровe i eksploatacyjne SEP w grupach G1, G2, G3– ilość przyznanych p. -10

3 osoby posiadające uprawnienia dozоровe i eksploatacyjne SEP w grupach G1, G2, G3– ilość przyznanych p. -20

4 osoby posiadające uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupach G1, G2, G – ilość przyznanych p. - 30

5 i więcej osób posiadających uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupach G1, G2, G3 - ilość przyznanych p. 40.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości wszystkich kryteriów (PC + PK) będzie największa.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu:
 - a) kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
 - b) imienną listę pracowników wykonujących usługi objęte zamówieniem wraz z kserokopiami ich uprawnień określonych w rozdziale V pkt. 2.2 i 2.3 poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
7. Przed terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, wykonawca przedłoży zamawiającemu:
 - a) oświadczenie, że pracownicy biorący udział w realizacji przedmiotu umowy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń wyszczególnionych w dziale III I. pkt. 3),
 - b) zaświadczenie o przebytych szkoleniach przez pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu umowy w zakresie uwalniania osób uwięzionych w windach budynku Szpitala A1 i A2 oraz platformy dla niepełnosprawnych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu kursu na „Eksploatację urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych” przez pracowników przedstawionych na liście w pkt. 6) lit. b)
 - d) listę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji przedmiotu umowy.

XIX. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy oraz przewidywane zmiany w umowie określają Projektowane postanowienia umowy przedstawione w Załączniku nr 2.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Ochrona danych osobowych.

1. Zamawiający informuje, że będzie administratorem danych osobowych osób fizycznych, pozyskanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności danych osobowych:
 - wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), obowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
 - administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ, 02-544 Warszawa, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl;
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny jest Zbigniew Dziarnowski, tel. 22 4512604, e-mail z.dziarnowski@szpitalmadalinskiego.pl;
 - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania bez negocjacji;
 - odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych wymienionych powyżej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - osoby fizyczne wymienione powyżej posiadają na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
 - osobom fizycznym wymienionym powyżej nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na

podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z poniższym wzorem:
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”

XXII. Prawo wykonawców do odwołań i skarg.

Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 – postępowanie odwoławcze

i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

XXIII. Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2: Projektowane postanowienia umowy.

Instrukcja dla Wykonawcy znajduje się na Platformie zakupowej Marketplanet: szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl, nazwa pliku „Formularz własny”.