



OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEDMIOT  
Usługa Konserwacja  
Numer postępowania 243/2024/TECH

Warszawa, 07.10.2024 r.

Zamawiający:	<b>Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny</b> <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b> ul. A. J. Madalińskiego 25 02-544 Warszawa
Tytuł postępowania:	Usługa : W zakresie obsługi technicznej, w tym prowadzenia prac konserwacyjnych, przeglądów, napraw instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegania przed pożarem oraz instalacji oddymiania będących na wyposażeniu Szpitala.
Przedmiot zamówienia:	<p>Przedmiotem zamówienia jest : Obsługa techniczna, w tym prowadzenia prac konserwacyjnych, przeglądów, napraw instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegania przed pożarem oraz instalacji oddymiania będących na wyposażeniu Szpitala.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Wykonawca gwarantuje utrzymanie instalacji i urządzeń o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej - w ciągłej sprawności technicznej - a w szczególności zapewni niezawodność i bezpieczeństwo ich funkcjonowania - zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.</li><li>Wykonawca będzie realizował czynności określone w załączniku nr 1 (szczegółowy zakres Przedmiotu umowy, w tym prac konserwacyjnych) w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.</li><li>Wszystkie czynności techniczne w ramach realizacji Przedmiotu umowy, w tym czynności konserwacyjno – przeglądowe, z wyjątkiem czynności w przypadku awarii, Wykonawca będzie realizował w dni robocze w godz. 8.00 – 17.00. w siedzibie Zamawiającego. Za dni robocze uznaje się dla potrzeb niniejszej umowy dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.</li><li>Wykonawca (w przypadku gdy jest osobą fizyczną) oraz osoby fizyczne oddelegowanie do realizacji Przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy muszą</li></ol>



posiadać wymagane prawem uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacyjne w grupie G-1, w zakresie urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392), które to uprawnienia jest zobowiązany przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy z należytą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie prowadzenia prac i wykonywania Przedmiotu umowy, również wobec osób trzecich.
8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
9. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej Umowy - instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegania przed pożarem oraz instalacji oddymiania, Wykonawca naprawi je i doprowadzi do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko.
10. Wykonawca zapozna się i będzie przestrzegał przepisów bhp, przeciwpożarowych i porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.
11. Wykonawca zapewnia – w przypadku awarii – przyjazd konserwatora lub innej osoby o odpowiednich kwalifikacjach, na telefoniczne wezwanie Zamawiającego, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia (w tym soboty, niedziele i święta) oraz zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania awarii.
12. Wymagany czas zgłoszenia się konserwatora lub innej osoby, o których mowa w ust.11, i przyjazdu na miejsce awarii w celu usunięcia awarii nie może przekroczyć 2 godz. od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii.



	<p>13. Wykonawca - do czasu usunięcia awarii - ma obowiązek zabezpieczenia miejsca awarii taki sposób, aby nie doszło do powiększenia skutków awarii.</p> <p>14. Wykonawca zapozna się i będzie przestrzegał przepisów bhp, przeciwpożarowych i porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.</p> <p>15. Wykonanie dwóch przeglądów rocznych Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru Polon 4900 polegającego na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sprawdzeniu poprawności działania 2132 szt. czujek pożarowych po przez aktywację temperaturową lub aerozolem.</li><li>b) sprawdzenie poprawności działania ręczny ostrzegacz pożarowy – 155 szt.</li><li>c) sprawdzenie poprawności działania dodatkowych funkcji central SSP uruchamiających systemy pomocnicze tj.: dźwiękowy system ostrzegawczy , system oddymiania, kontrolę dostępu.</li><li>d) sprawdzenie zdolności centrali do uruchomienia trzymaków drzwi pożarowych.</li><li>e) sprawdzenie baterii stanowiących rezerwowe źródło zasilania central SSP.</li><li>f) dokonanie niezbędnych wpisów do książki eksploatacji SSP.</li><li>g) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokółów z przeglądu rocznego SSP.</li></ul>
Tryb udzielania zamówienia	Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł. w oparciu o art. 2 ust 1. pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)
Kryterium oceny:	Cena 100 %
Termin realizacji zamówienia	12 miesięcy od daty zawarcia umowy .
Forma złożenia ofert:	<p>Elektroniczna na adres: <a href="mailto:s.komorowski@szpitalmadalinskiego.pl">s.komorowski@szpitalmadalinskiego.pl</a></p> <p>Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.</p> <p>Do formularza oferty należy dołączyć:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– KRS lub wpis do CEIDG</li><li>– pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby niewymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy, jako uprawnione do reprezentowania Wykonawcy</li><li>– oświadczenie RODO</li><li>– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przepisów</li></ul>



sanacyjnych.

- Referencje , że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali lub wykonują jedną usługę w zakresie „Obsługi technicznej, w tym prowadzenia prac konserwacyjnych, przeglądów, napraw instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegania przed pożarem oraz instalacji oddymiania oraz detekcji gazu w budynkach użyteczności publicznej ” .
- Referencje , że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali lub wykonują jedną usługę w zakresie wykonania przeglądu rocznego Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru w budynkach użyteczności publicznej ”
- Kserokopie certyfikatu producenta firmy „Polon – Alfa” opartą na systemie serii POLON 4000 w zakresie : programowania, instalowania, konserwacji urządzeń SSAP.
- Kserokopie certyfikatu producenta firmy systemu DSO Bosch Praesideo w zakresie instalacji ,konfiguracji i programowania .
- Kserokopie uprawnień SEP eksploatacyjnych i dozorowych na instalacje ,urządzenia i sieci w grupie G-1, do 1 kV , wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
- Wykonawca dołączy kserokopie polisy OC prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, w szczególności te wyrządzone w związku z realizacją usług objętych Przedmiotem umowy, ważną przez cały okres obowiązywania umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 150 000,00 PLN .


Termin złożenia ofert:

14.10 .2024 r. do godziny 12:00

Osoba do kontaktu:

tel. 607035558

DYREKTOR SZPITALA

  
mgr inż. Maria Dziura  
(podpis Zamawiającego)