

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SPZOZ

Wz: 2405/2024

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEDMIOT

Usługa przegląd

Numer postępowania 246/2024/TECH

Warszawa, 19.11.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa

Tytuł postępowania:

Usługa: Wykonanie okresowego przeglądu zasilaczy UPS firmy
Gamatronic.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest : **Wykonanie okresowego 6 szt.
przełądu zasilaczy UPS GAMATRONIC :**

- Centric 125kVA s/n: 1724-868259,
- Power +SA 40 kVA s/n: 1539-863189,
- Mega Power 175 kVA s/n: 1306-795568,
- Power +SA 40kVA s/n: 1305-795123,
- Power +SA 40kVA s/n: 1305-795124,
- Power +SA 20kVA s/n: 1305-795118,

Zakres prac obejmuje :

1. Kontrole nastaw parametrów elektrycznych zasilacza UPS (napięcie ładowania baterii, napięcie wyjściowe).
2. Kontrola stanu połączeń logicznych.
3. Kontrola stanu i parametrów kondensatorów.
4. Kontrola stanu elementów mocy.
5. Kontrola stanu wentylatorów chłodzących.
6. Kontrola stanu połączeń energetycznych, stanu izolacji przewodów oraz stanu zacisków przewodów.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373




tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



	<p>6.Kontrola elementów mocy, kondensatorów szyny DC, kondensatorów wejściowych i wyjściowych.</p> <p>7. Kontrola paneli LCD, poprawność sygnalizacji.</p> <p>8.Pomiary parametrów elektrycznych wszystkich baterii w tym napięcia i rezystancji wewnętrznej.</p> <p>9. Pomiary temperatury w pomieszczeniu, ogłędziny otoczenia zasilacza</p> <p>10. Oczyszczenie wnętrza zasilacza oraz jego podzespołów z kurzu</p> <p>11.Regulację parametrów pracy zasilacza o ile tego wymaga.</p> <p>12.Sprawdzenie historii alarmów i zdarzeń, kasowanie błędów- tak o ile zasilacz nie jest zabezpieczony dodatkowym hasłem lub wymaga specjalistycznego oprogramowania którego jego producent nie udostępnił.</p> <p>13.Sprawdzenie przełącznika Bypassu zewnętrznego o ile UPS jest w niego wyposażony.</p> <p>14. Ogłędziny obudów zasilacza, szafek bateryjnych, tabliczek znamionowych i informacyjnych .</p>
Tryb udzielania zamówienia	Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł. w oparciu o art. 2 ust 1. pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)
Kryterium oceny:	Cena 100 %
Forma złożenia ofert:	<p><u>Elektroniczna na adres : s.komorowski@szpitalmadalinskiego.pl</u></p> <p>Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.</p>
Forma złożenia ofert:	<p>Do formularza oferty należy dołączyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> – KRS lub wpis do CEIDG – pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby niewymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy, jako uprawnione do



	<p>reprezentowania Wykonawcy</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenie RODO - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przepisów sanacyjnych. - Referencje potwierdzające wykonanie jednego w ostatnich 3 latach okresowego przeglądu zasilaczy UPS firmy Gamatronic o mocy 125 kVA. <p>- Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wymaganych prawem uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych wydanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, Instalacji i sieci (SEP w grupach: G1);</p> <p>Rozmiar załączonych plików nie może przekraczać 15 MB</p>
Termin złożenia ofert:	27.11 .2024 r. do godziny 11:00
Osoba do kontaktu:	tel. 607035558
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 23.12.2024r.	
<p>DYREKTOR SZPITALA</p>  <p>mgr inż. Maria Dziura</p> <p>(podpis Zamawiającego)</p>	

Sporządziła: Sylwester Komorowski

Kierownik Działu Technicznego

Sylwester Komorowski

Zastępca Dyrektora
ds. Techniczne-Inwestycyjnych

mgr inż. Henryk Janiak



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa

sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373

tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264

